

Муниципальное казенное образовательное учреждение
Центр психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района
186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69- б. Тел.5-21-37 E-mail: zpmsspudozh@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам

**Сведения о выполнении (невыполнении) Предписания
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№ 2303/471-10/17-П/РВП/3 от 11.04.2023 г
(срок устранения 07.04.2024 г)**

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении	Причины невыполнения
1	Не проведено ежегодное испытание и оценка соответствия систем (СПС, СОУЭ) требованиям функциональной безопасности для выявления достижения систем предельного состояния и принятию мер к созданию новой системы	Не выполнено	Отсутствие финансирования
2	Средства обеспечения пожарной безопасности не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты здания не соответствуют требованию сохранения работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону..	Не выполнено	Отсутствие финансирования
3	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линии связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.	Не выполнено	Отсутствие финансирования
4	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией псмещений с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	Не выполнено	Отсутствие финансирования
5	На объекте смонтированы разные системы пожарной сигнализации, и они не контролируются с одного общего пожарного поста.	Не выполнено	Отсутствие финансирования
6	Не организовано проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Не выполнено	Отсутствие финансирования.
7	Не организована перекачка пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполнено (приложение - акт № 1 от 27.03.24 г)	

Принимаемые меры
к устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
указанных в Предписании № 2303/471-10/17-П/РВП/3 от 11.04.2023 г

1. Заявка от МКОУ ЦПМСС к ООО «Сириус» от 25.03.22 г о составлении проектно - сметной документации на переустановку пожарной сигнализации *(копия прилагается)*
2. Заявка от МКОУ ЦПМСС к ООО «Сириус» от 12.01.24 г о направлении коммерческого предложения на составление проектно - сметной документации переустановки пожарной сигнализации на новую *(копия прилагается)*
3. Коммерческие предложения от 22.01.24 г по выполнению проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МКОУ ЦПМСС от ООО «Сириус», ООО «Нордспецавтоматик», ООО «Гефест» *(копии прилагаются)*
4. Заявка от ЦПМСС к ООО «Сириус» от 31.01.24 г о выполнении Предписания № 2303/471-10/17-П/РВП/3 от 11.04.2023 г Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам на проведение проверки внутреннего водопровода, перекатку пожарных рукавов, монтаж системы пожарной сигнализации и т.п. *(копия прилагается)*
5. Договор № П-230124 от 23.01.24 г с ООО «Сириус» на выполнение проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МКОУ ЦПМСС от 23.01.24 г *(копия прилагается)*
6. Ходатайство Главе Администрации Пудожского муниципального района от 10.06.22 г о выделении денежных средств на выполнение Предписания об устранении требований пожарной безопасности от 23.09.21 г. (замена и монтаж комплекса ТС пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре). Принято Администрацией Пудожского муниципального района 10.06.22 г. Письменный ответ отсутствует. По устному ответу Руководителя Управления по образованию - «Денежные средства отсутствуют» *(копия ходатайства прилагается)*
7. Ходатайство Главе Администрации Пудожского муниципального района от 31.01.24 г о выделении денежных средств на выполнение Предписания об устранении требований пожарной безопасности от 11.04.23 г. Принято Администрацией Пудожского муниципального района 01.02.24 г. Письменный ответ отсутствует. По устному ответу Руководителя Управления по образованию - «Денежные средства отсутствуют» *(копия ходатайства прилагается)*
8. Акт выполнения перекатки рукавов на новую скатку от 27 марта 2024 г № 1 *(копия прилагается)*
9. Обсуждение с директором «Центра помощи № 6» г. Пудож и Руководителем Управления по образованию Администрации Пудожского муниципального района о технической возможности монтажа единой системы пожарной сигнализации на все здание с контролем ее с одного общего пожарного поста.

Проблема решения данного вопроса возникает по причине расположения различных (других) организаций в одном здании с ЦПМСС, разного их финансового положения и отсутствием выделения денежных средств на данные цели для ЦПМСС.

Директор МКОУ Центра ПМСС Пудожского района

Мартяшкова Н.В.

07.04.2024 г

