

Муниципальное казенное образовательное учреждение
Центр психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района
186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69-б. Тел.5-21-37 E-mail: zpmsspudozh@yandex.ru

Муниципальное казенное образовательное учреждение
Центр психолого-медико-социального сопровождения Пудожского района
186150, РК, г. Пудож,
ул. Пионерская, д. 69-б
ИНН/КПП 1015003197/101501001
Тел. (814 52) 5-21-37

от 20.02.25 № 93
На № _____ от _____

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам

**Сведения о выполнении (невыполнении) Предписания
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№ 2404/471-10/58-В/ПИВ от 24.04.2024 г
(срок устранения 10.02.2025 г)**

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении	Причины невыполнения	Принимаемые меры.
1	Не проведено ежегодное испытание и оценка соответствия систем (СПС, СОУЭ) требованиям функциональной безопасности для выявления достижения систем предельного состояния и принятию мер к созданию новой системы	Не выполнено		Принимаются меры по выполнению работ установки новой системы пожарной сигнализации
2	Средства обеспечения пожарной безопасности не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты здания не соответствуют требованию сохранения работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону..	Не выполнено	Отсутствие финансирования	Ходатайство Главе Администрации Пудожского муниципального района на выделение денежных средств. Заключенный в 2024 году договор на выполнение проектно-сметной документации систем АПС и оповещения людей о пожаре на сумму 95000 руб. не оплачен.
3	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линии связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.	Не выполнено	Отсутствие финансирования	В связи с новым финансовым годом и изменением стоимости услуг заключен новый договор на 2025 год на сумму 109 000 руб.
4	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии. Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией помещений с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	Не выполнено	Отсутствие финансирования	17.02.25 года проведена оплата в размере 30 % стоимости услуг (32700 руб). В настоящее время

				составляется проектно- сметная документация исполнителем ООО «Сириус-А», директор Корбозеров А.Б.
5	На объекте смонтированы разные системы пожарной сигнализации, и они не контролируются с одного общего пожарного поста.	Данный пункт Предписания исключен решением Районного суда от 13.06.2024 г № 12-4/2024		
6	Не организовано проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполнение работ запланирова но на 24.02.2025 г		Заклучен договор с ИП Локкин А.Н. Счет от 18.12.24 г. оплачен 20.02.25 года. Работы будут выполнены 24.02.25 г

Приложение:

1. Копия ходатайства Главе Администрации Пудожского муниципального района о выделении денежных средств на выполнение Предписания об устранении требований пожарной безопасности от 05.11.2024 г. Письменный ответ Главой не предоставлен. По устному ответу Руководителя Финансового Управления Администрации Пудожского муниципального района - «Денежные средства отсутствуют»
2. Копия договора с ООО «Сириус-А» на выполнение проектно-сметной документации систем АПС и оповещения людей о пожаре от 23.01.2024 г на 2024 год на сумму 95000 руб.
3. Копия договора с ООО «Сириус-А» на выполнение проектно-сметной документации систем АПС и оповещения людей о пожаре от 27.01.2025 г на 2025 год на сумму 109000 руб + счет на 30 % оплату. Коммерческое предложение о стоимости услуг.
4. Копия договора с ИП Локкин А.Н. на выполнение работ по проведению проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения + счет и акт выполненных работ от 18.12.24 г

20.02.2025 г

Директор МКОУ ЦПМСС Пудожского района

Мартяшкова Н.В.



