

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«31» марта 2023 г.

учётный № проверки 10230061000203285920



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам**
г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. (81452) 5-13-80, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_pudo@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 2303/471-10/17-П/РВП/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПУДОЖСКОГО РАЙОНА, ИНН 1015003197, юридический адрес: 186150, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ПУДОЖСКИЙ, ГОРОД ПУДОЖ, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, 69-б.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнения решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Поповым Александром Юрьевичем № 2303/471-10/17-П/РВП от 31 марта 2023 г. учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 10230061000203285920.

в период с "05" апреля 2023 г. по "11" апреля 2023 г.

1) Зуевым Севастьяном Васильевичем – инспектором ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления по Республике Карелия.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора).

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Мартяшкова Наталья Владимировна – Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖ-
ДЕНИЯ ПУДЖСКОГО РАЙОНА

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не проведено ежегодное испытание и оценка соответствия систем (СПС, СО-УЭ) требованиям функциональной безопасности для выявления достижения систем предельного состояния и принятию мер к созданию новой системы.	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ) ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ППР п. 54 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	07.04.2024 г.	
2.	Средства обеспечения пожарной безопасности не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты здания (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в помещениях центра не соответствуют требованию сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, в части выбора способов прокладки кабелей и проводов	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82, СП 6.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 21 февраля 2013 года № 115) п. 4.6 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. п. 4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки.	07.04.2024 г.	

3.	Средства обеспечения пожарной безопасности находится в неисправном состоянии. Система пожарной сигнализации объекта не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 5, ст. 83 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.	07.04.2024 г.	
4.	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии. Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией помещений центра с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173) п. 3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.	07.04.2024 г.	
5.	На объекте защиты смонтированы разные системы пожарной сигнализации, и они не контролируются с одного общего пожарного поста.	ФЗ-123 ст. 4 ч. 4; ст. 6 ч. 1; ст. 2 ч. 38 "Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста"; ч. 4 ст. 84 «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта»; СП 484.1311500.2020 п. 5.2 "СПА должны проектироваться исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Под объектом	07.04.2024 г.	

		в настоящем своде правил понимается здание (сооружение) в целом".		
6.	Руководитель объекта защиты не организовал проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР в РФ) п. 48 «Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».	07.04.2024 г.	
7.	Руководитель объекта защиты не организовал перекачку пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР в РФ) п. 50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	07.04.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Мартяшкова Наталья Владимировна – Директор МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОГО СОПРО-
ВОЖДЕНИЯ ПУДОЖСКОГО РАЙОНА

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



подпись

Инспектор ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому рай-
онам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республи-
ке Карелия Зуев С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего
выездную проверку



подпись